



技术要求:

- 1、数量: 4台;
- 2、颜色: 国际灰RAL7035;
- 3、前后双开门;
- 4、各操作按钮指示灯均安装标示牌;
- 5、图中未标出尺寸按元件具体尺寸确定;
- 6、进风口安装空气过滤网;
- 7、底部封板为组合式结构, 方便穿线。

标识铭牌:  
HD1: 受电  
HD2: 控制  
HD3: 主回路

SW1: L1/N,L2/N,L3/N  
SW2: 仪表  
SW3: 可控硅  
SW4: 手动/自动  
SW5: 报警器  
SB1: 复位  
SB2: 消音

责任	签字
绘图	
审核	
版本号	
存储编号	

设计	审核	工艺审查	标准审查	审定	批准	所属 装配号	图样标记	重量	比例 1:8
更改文件号	签字	日期				共	张	第	张
						成都光明光电股份有限公司			